

## Dodatečné informace 1

### **ZADAVATEL:**

**Obec Paršovice**

Paršovice 98, 753 55 Paršovice

IČ: 00636461

Zastoupený: Ing. Lubomír Dostál, starosta obce

V Paršovicích 29.4.2019

Vážení,

zasílám Vám dodatečné informace **(1)** k veřejné zakázce malého rozsahu „**SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI PARŠOVICE**“ – rekonstrukce veřejného osvětlení obce Paršovice zadávané postupem mimo režim zákona o veřejných zakázkách.

### **Dotaz:**

V zadávací dokumentaci jsme nenašli požadavek na náhradní teplotu chromatičnosti svítidla, jak je tedy specifikována? Je to teplota 2700 K, jak upřednostňuje dotační titul Efekt 2017-2021 pro rok 2019?

### **Odpověď:**

Požadavek na náhradní teplotu chromatičnosti svítidla je uveden v příloze č.9 zadávací dokumentace, tj. v příloze (č.6) Smlouvy o dílo - Technická specifikace

V kap.2 – Požadavky na navržená svítidla pro veřejné osvětlení je uvedeno:

Náhradní teplota chromatičnosti svítidla – Požadovaná hodnota 2700 K

### **Dotaz:**

V zadávací dokumentaci jsme nenašli požadavek na doložení světelně-technických výpočtů, které by dokládaly správnost použití vhodné optiky svítidel, případně zatřídění komunikací, znamená tato absence, že zadavatel přebírá odpovědnost za splnění normy ČSN 13201-1?

### **Odpověď:**

Požadavek na doložení světelně-technických výpočtů je uveden v příloze č.9 zadávací dokumentace, tj. v příloze (č.6) Smlouvy o dílo - Technická specifikace

V kap.2 – Požadavky na dodržení platných norem pro veřejné osvětlení je uvedeno:

- Osvětlení splní požadované parametry dle zatřídění komunikací a platných norem. Splnění je nutné doložit výpočtem.

S pozdravem

.....  
Ing. Lubomír Dostál  
starosta obce

*Dodatečné informace jsou uveřejněny na [www stránkách zadavatele](http://www.stránkách.zadavatele):*

<https://www.obecparsovice.cz/urad-obce/verejne-zakazky/rok-2019/>