

Dodatečné informace 1

ZADAVATEL:

Obec Paršovice

Paršovice 98, 753 55 Paršovice

IČ: 00636461

Zastoupený: Ing. Lubomír Dostál, starosta obce

V Paršovicích 1. 7. 2019

Vážení,

zasílám Vám dodatečné informace **(1)** k veřejné zakázce malého rozsahu „**SOKOLOVNA PARŠOVICE-VÍCEÚČELOVÉ CENTUM OBCE**“ – rekonstrukce sociálního zařízení a hlavního vstupu zadávané postupem mimo režim zákona o veřejných zakázkách.

Dotaz č.1 :

mám dotaz k rekonstrukci soc. zařízení sokolovny k položce č. 149 D+M plastových dveří chodba, jelikož tato položka není blíže specifikována :

a) Jestli by mělo být ve dveřích v takovém provozu bezpečnostní sklo proti poranění

Odpověď:

Ano, ocenění dveří proveďte v provedení s bezpečnostním sklem proti poranění

b) Mají dveře splňovat podmínky pro vozíčkáře?

Odpověď:

Ano, provedení dveří musí být takové, aby splnilo požadavky na bezbariérové užívání staveb (bez prahu)

c) Jestli je možno dát místo kliky madla a válečkový zámek a samozřejmě samozavírač

Odpověď:

Ano, ocenění dveří proveďte v provedení s madly, válečkovým zámkem a samozavíračem

Upřesnění zadávací dokumentace – Výkaz výměr – slepý rozpočet

V zaslaném Výkazu výměr-slepém rozpočtu chybí v kap. 766 – Konstrukce truhlářské - položka pro dodávku a montáž dřevěného obložení do výšky 1500 mm,

Ve výkazu výměr byla proto doplněna nová položka:

č.148 766 D+M dřevěného obložení stěn do výšky 1500 mm m2 38,000

Opravený výkaz výměr-slepý rozpočet zasílám přílohou - na nosiči DVD a v listinné podobě Uchazeč je povinen prokázat nabídkovou cenu předložením tohoto položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr.

S pozdravem

OBEC PARŠOVICE ①
Paršovice 98
753 55 PARŠOVICE
IČ 00636461, DIČ CZ00636461


.....
Ing. Lubomír Dostál
starosta obce

Dodatečné informace jsou uveřejněny na [www stránkách zadavatele:](http://www.obecparsovice.cz/urad-obce/verejne-zakazky/rok-2016/)
<http://www.obecparsovice.cz/urad-obce/verejne-zakazky/rok-2016/>